

PROTOKÓŁ

kontroli lokali dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Siennica

Act 3861
D GMINY w Siennicy
woj. mazowieckie
Wypł. dn. 2017 -09- 08
Nr. OK. 1710. 5. 2017

Kontrolę w dniu 29.05.2017 r. przeprowadziła Aneta Mazur – st. specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w obecności Pani Małgorzaty Pańczak – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Siennica.

Podstawa prawna kontroli:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

Kontrolą objęto następujące lokale :

1. siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Siennicy – Zespół Szkół w Siennicy
2. siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Siennicy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy
3. siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Nowym Zglechowie – Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Gimnazjum

Temat kontroli :


dostosowanie siedzib lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ustalenia pokontrolne :

Na terenie Gminy Siennica utworzono 6 stałych obwodów głosowania, z czego 3 oznaczono jako dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – spełniony wymóg art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego. W czasie kontroli ustalono, co następuje.

We wszystkich kontrolowanych lokalach nie stwierdzono przeszkód w dotarciu do budynków, w których się one znajdują. Wyposażone są w podjazdy oraz windę (w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1), umożliwiające dotarcie do lokali wyborcom niepełnosprawnym. Drzwi wejściowe do budynków mają w świetle co





najmniej 90 cm (skrzydło zasadnicze). Jednakże w Zespole Szkół w Siennicy drzwi wejściowe do lokalu mają szerokość 70 cm. Wysokość progów drzwi wejściowych do budynków we wszystkich przypadkach przekracza 5 mm i wynosi:

1. w Zespole Szkół w Siennicy – 1 cm
2. w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy – 1 cm
3. w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie – 1,5 cm

Lokale wyborcze usytuowane są na parterze budynków. W żadnym z kontrolowanych lokali nie stwierdzono śliskiej posadzki.

Zalecenia :


Należy dostosować wysokość progów w drzwiach wejściowych do budynków i w drzwiach bezpośrednio do pomieszczeń, w których znajdują się lokale wyborcze, do wysokości nie większej niż 5 mm lub stosować nakładki na progi niwelujące ich wysokość. W budynkach, w których szerokość drzwi wejściowych lub drzwi bezpośrednio do pomieszczeń, w których znajdują się lokale wyborcze, jest mniejsza niż 90 cm (skrzydło zasadnicze), należy dostosować ich szerokość tak, aby w świetle wynosiła ona co najmniej 90 cm lub przenieść lokal do innego budynku lub pomieszczenia spełniającego wymogi ww. rozporządzenia.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpis wójta/burmistrza


Grzegorz Zieliński

Podpis kontrolującego


Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Siedlcach
Aneta Mazur
starszy specjalista

