

Siennica, 01.09.2014r

IR.271.7.2014

Dot. odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ:


Informuję, że w dniu 28.08.2014 r. (czwartek) do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

- 1) Prosimy o podanie jednoznaczne jak ma być wstawiony trójnik do nowo projektowanej studni, ponieważ w koszt poz 15 podany jest trójnik 100/100mm, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje trójnik innej średnicy. Prosimy o ewentualną poprawę przedmiarów.
- 2) Prosimy o podanie jednoznaczne jak ma być wstawiona zasuwa do nowo projektowanej studni, ponieważ w koszt poz 16 podana jest zasuwa Fi 100mm, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje zasuwa innej średnicy (fi 200mm). Prosimy o ewentualną poprawę przedmiarów
- 3) Ze względu na powyższe pytania i rozbieżności między kosztorysem a dokumentacją projektową prosimy o podanie jakiej średnicy ma być zwężka kołnierzowa.

Odpowiedź:

- 1) Proszę w pozycji 15 przedmiaru przyjąć trójnik 200/200
- 2) Proszę w pozycji 16 przedmiaru przyjąć zasuwę DN200
- 3) Proszę przyjąć zwężkę 200/160

Zastępca Wójta

Andrzej Gawłowski