

Siennica, dnia 1 czerwca 2015 r.

IR.271.3.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzelska i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie:

„Wg projektu kategoria ruchu to KR2, natomiast przewidzianą na warstwę wiążącą mieszankę mineralnoasfaltową AC16W 35/50 stosuje się na drogach kategorii KR 3-4. Na drogi KR 2 stosuje się natomiast mieszanki AC16W 50/70. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie lepszycza asfaltowego 50/70 w miejsce zaprojektowanego 35/50.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

WÓJT
Grzegorz Zieliński