



Gmina Siennica
05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1
NIP 8222147162
IR.271.6.2018

Siennica, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni przedmiotowej”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część 1 Dostawa sprzętu komputerowego. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

„W związku z odpowiedzią Państwa (wyjaśnienia siwz II.11.04.2018 godz 14:20) stwierdzamy, że nie znaleźliśmy na rynku produktów zasilaczy UPS, urządzenia które spełniałoby wszystkie postawione parametry oraz posiadało złącze C14 przy mocy równej lub większej od 2000VA. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że złącze C14 jest przeznaczone dla prądów do 10A i nie może być stosowane przez producentów, jeśli moc urządzenia przekracza próg bezpieczeństwa. Złącze C20 jest używane w zasilaczach o większej mocy niż 1500VA, np. równej lub większej 2000VA dla prądów do max. 16A.

Pierwotnie zapis SIWZ nieprecyzyjnie wymagał 1500VA (2000VA) . Dla mniejszych mocy złącze C14 było prawidłowym wyborem, ale dla ostatecznie wymaganego parametru 2000VA typ złącza wejściowego C14 jest wymaganiem wykluczającym. (zwracamy uwagę na fakt że jest to element nieistotny funkcjonalnie , od którego zależy złożenie lub niezłożenie przez nas oferty).

Aby móc złożyć ofertę , prosimy o wskazanie przykładowego urządzenia jako wzorca spełniania minimalnych wymagań lub wyrażenie zgody na port wejściowy w formie złącza C20, jako bezpieczniejszego rozwiązania w urządzeniach o mocy >1500VA.”

Odpowiedź:

W związku z ciągłymi pytaniami zadawanymi przez Wykonawców, Zamawiający wraca do swoich pierwszych wymagań stawianych urządzeniu UPS i jednoznacznie je określa:

- moc wyjściowa 1500VA/1200W
- typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14

Z up. WÓJTA
Małgorzata Bożena Pańczak
Małgorzata Bożena Pańczak
SEKRETARZ GMINY