

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja budynku SPZOZ”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

„Jaki styropian powinien być zastosowany dot. pkt 2.2.3. specyfikacji (czy EPS 70-040 Fasada czy EPS 80-036 Fasada)”

Odpowiedź:

Proszę przyjąć EPS 80-036 Fasada.

Zastępca Wójta

Tomasz Cójski

