

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji w gminie Siennica III etap”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie kanału grawitacyjnego fi 200 metodą bezwykopową (przewiertem horyzontalnym). Zaprojektowane duże spadki umożliwiają wykonanie kanału tą metodą.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

WOJT

Stanisław Duszczyk

