

Wyjaśnienie oraz zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja budynku SPZOZ”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią. Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania ofert.

Pytanie 1

„W przedmiarze robót przewidziane są tynki silikonowe i akrylowe (poz. 4.6-4.11), więc czy jest potrzeba malowania nowych tynków farbą silikonową (poz. 4.20).”

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił przedmiar robót. W poz. 4.9-4.11 zamieniona została wyprawa tynkarska akrylowa na silikonową, a pozycja 4.20 - malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, została wykreślona. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót (załącznik nr 9 do siwz) oraz poprawione specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do siwz).

Zamawiający równocześnie zawiadamia, iż z uwagi na zmianę siwz dotychczasowy termin składania ofert wyznaczony na dzień 6 marca 2017 r. na godz. 10.00 zostaje zmieniony na **dzień 7 marca 2017 r. na godz.10.00.** otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.15.

WOJT
Grzegorz Zieliński