MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Powiat miński   Gmina 141213_2, Siennica   Obręb 0020, Nowa Pogorzel

Działka numer: 138 Skala : 1: 500

Nie wykonywano badania służebności gruntowych.

Aktualizację wykonano według stanu na dzień 12.04.2016.
Nie wyklucza się istnienia na terenie urządzeń podziemnych - nie pokazanych na mapie - które nie zostały odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej, lub nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
GEOJASZCZUK
mgr inż. Mariusz Jaszczuk
ul. Konstytucji 3 Maja 2, lok. [illegible]
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 506-150-043
GEODETA UPRAWNIONY
Małgorzata Jaszczuk
Pozw. Nr 17285

UWAGA: Granice działki 138 przedstawione na mapie nie spełniają warunku, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011 (§79 pkt.5).

STAROSTA MIŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Mińsku Mazowieckim
Poświadcza się, że dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych [illegible] do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
P.1412 .... 2016. 2 5 5 0
[illegible] operatu technicznego
23 05 2016
....
data, [illegible] w zasobie
....
(imię, nazwisko [illegible] organ)
Z up. STAROSTY
Sławomir [illegible]
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


74
75/24
151,40
147,61
W22 151,40
147,60
W22-Z3
W22-Z1
W22-Z2
W21 151,40
149,69
1,0
30°
9°
DN110PVC L=20,1m
DN110PVC L=0,6m
W20 151,96
149,86
76
77/3
W16-Z 152,00
150,22
m 24
m 22
W19 152,00
150,20
1,2
0,5
DN110PVC L=26,7m
152,00
150,22 W19-Hp
DN110PVC L=20,8m
1,0
W18 152,11
150,31
77/17
g
DN110PVC L=45,1m
j.bt.
1,3
Br
kl
m2
20


81/11
79/1
79/3
81/10
81/9
82/1
85
W16-Z 152,47 150,66
152,47 150,67 W16-Hp
152,50 W15 150,70
0.5
1.0
1.0
1.0
8°
1.2
DN110PVC L=56,0m
DN110PVC L=24,8m
DN110PVC L=59,1m
DN110PVC L=58,2m
j. z.
1.3
4131-1130
1.3
1.5
78/1
80
84
83
86
W17 152,35 150,54
W16 152,47 150,65
78/2
W14a 152,80 151,00


153,15 151,36 W14-Z
87
153,15 151,37 W1.-Hp
0.5
1.2
4°
DN110PVC L=51,0m
W14 153,15 151,35
88
89
153,50 151,70 W13
3°
1.0
91/1
91/2
93/1
93/6
1.1
DN110PVC L 84,7m
90
92
94/2
94/3
DN90PVC L=2,3m
95/1
154,05 152,23 W12.1
154,01 152,24 W12.2
95/2
154,00 152,25 W12.1-Hp
0.5
2.3
45°
1.0
1.0
1.0
W12-Z 154,10 152,21
W12 154,10 152,22
DN110PVC L=29,4m
DN90PVC L=4,1m
97
3°
96
W11 154,20 152,16


99/2
101/2
103
105
107
109
99/1
DN110PVC L=20,0m
DN110PVC L=48,8m
DN110PVC L=38,9m
DN90PVC L=7,4m
DN110PVC L=54,5m
1.0
0.9
1.0
13.8
1.0
1.1
1.0
8.8
0.5
j. z.
j. z.
z
153,2
153,0
152,8
152,4
152,0
151,7
151,4
151,0
150,6
98
100
102
104
106
108/1
108/2
108/3
110/1
110/2
110/3
W10 154,00 152,10
W9 153,56 151,76
W8 153,00 151,20
W8-Hp 152,95 151,21
W8-Z 152,95 151,22
W7a 151,70 149,90


Grabina
Kolomaźnia
Grzebowilk
Wiśniówka
Wiśniowa
Długa
Pałacowa
PROJ. WODOCIĄG
Nowa Pogorzel
Szkolna
Leśna
Polna
Letniskowa
Parkowa
Pogorzel
Świerkowa
Graniczna
Ogrodowa
Zygmu
azowiecka
349/2
354
111
112
113
114
115
392
117
137
136/3
m2
g
mj
Br
DN110PVC L=81,1m
DN110PVC L=19,9m
DN110PVC L=3,5m
DN110PVC L=0,7m
DN110PVC L=0,4m
DN110PVC L=0,8m
DN40PEHD
W1
W2
W3
W4-Zp
W5
W6
W7-Hp
W7-Z
W7
1.5
1.7
1.2
1.3
0.5
1.0
57°
45°

LEGENDA

V DN110PVC-U, L=24,5m	sieć wodociągowa DN110 PVC-U PN10 SDR26
V DN90PVC-U, L=1,5m	odgałęzienie do hydrantu DN90 PVC-U PN10 SDR26
V1,22-Z1,2,3 ●	zasuwa wodociągowa kołnierzowa żeliwna DN100
V7,8,12,14,16,19-Z ●	zasuwa hydrantowa kołnierzowa żeliwna DN80
Ⓥ	węzły wodociągowe W1-W22
V1 V22	projektowane trójniki żeliwne kołnierzowe DN100
V7,8,12,14,16,19	projektowane trójniki żeliwne kołnierzowe DN100/80
HP	hydrant nadziemny DN80
V4	opaska z nawiertką DN110/32
V6	opaska z nawiertką DN110/50
V4-Zp	projektowana zasuwa żeliwna DN32 na przyłączu
V6-Zp	projektowana zasuwa żeliwna DN50 na przyłączu

mgr inż. Łukasz Skolimowski
upr. nr MAZ/0535/PWOS/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

WÓJT GMINY SIENNICA
woj. mazowieckie

Załącznik mapowy do decyzji
OŚ.7230.2.11.2016 z dnia 08.06.2016 r.

UZGODNIONO
Sieć wodociągową
DN110,DN90PVC
Dz. nr ew. 108/3, 95/1, 138
Nowa Pogorzel, gm. Siennica

WÓJT
Grzegorz Zieliński

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku
Układ współrzędnych 2000, układ wysokości Kr'86. Opracowano systemem