

Instalacja wody zimnej prowadzona pod stropem– rury PP PN20
Instalacja wody ciepłej prowadzona pod stropem– rury PP stabi PN20
Instalacja grzewcza prowadzona w kanale technicznym– rury PP.
Instalacja grzewcza prowadzona w kanale technicznym– PP.
Grzejniki stalowo płytowe z podłączeniem dolnym firmy Purmo

1. Piony grzewcze zasilające piętro należy wyposażyć w zawory odcinające.
2. Grzejniki wyposażyć w zawory przyłączeniowe kątowe. np. Verafix firmy Honeywell.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
iSAK Anna Kołodziejska
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 33 lok 1
tel: 606 497 033
tel 606 497 033 isak.projekt@gmail.com

INWESTOR	URZĄD GMINY W SIENNICY UL. KOLBIELSKA 1 05-332 SIENNICA
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA O NR: 138 UL. MIŃSKA 05-332 SIENNICA
NAZWA PROJEKTU	REMONT CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA GRZEWCZA I WODY
SKALA 1:100	DATA LIPIEC 2016

ZESPÓŁ AUTORSKI	podpis
PROJEKTOWAŁ	
mgr inż. Anna Kołodziejska	
MAZ/0064/POOS/12	

branża	faza	rewizja	Nr rysunku
SANITARNA	BUDOWLANA	00	iS02